

INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA

Cluj-Napoca, Str. Clinicilor Nr. 3-5

Nr. 12503/XII/2466_data: 11.11.2020

Nr.Ach.758 data 11.11.2020 _____

INVITATIE DE PARTICIPARE

ACHIZITIA SERVICII DE ECHIPARE FRIGORIFICA AUTOUTILITARA DACIA DOKKER

CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2)

Autoritatea contractanta, **INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ-NAPOCA**, doreste sa achizitioneze **Servicii de echipare frigorifica a Autoutilitatei DACIA DOKKER CJ21VST**.

Valoarea estimata pentru aceasta achizitie, fiind sub pragul prevazut de **Art.7, Al.(5) in Legea Nr.98/2016 din 19 mai 2016** privind achizitiile publice si potrivit **Art.7, Al.(5)** „Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de **135.060 lei**, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de **450.200 lei**”, se va proceda la cumpararea directa a acestor produse/servicii/lucrari din catalogul SEAP. de la adresa www.e-licitatie.ro/ <https://e-licitatie.ro>.

Valoarea estimata este de: **27.730,00 lei fara TVA**

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Necesitatea achizitiei: Pentru desfasurarea în condiții cât mai apropiate de cele optime a activitatii de transport cadavre, se impun realizarea lucrarilor de echipare frigorifica a autoutilitatei Dacia Doker - autospeciala pentru transport cadavre urmand ca echiparea sa includa urmatoarele caracteristici referitoare la instalatie termoreglare și izolarea termica:

- dotarea cu sistem frigorific prin derivatie de la instalatia auto de aer conditionat (AC) a autoutilitatei in compartimentul pentru cadavre – cu volum initial al spatiului de marfa de 3,2 mc, in scopul mentinerii unei temperaturi scăzute în compartimentul/zona de cadavre;
- dotarea cu vaporizator separat in spatiul de transport cadavre;
- dotarea cu sistem de comanda separat pentru cele doua circuite de aer conditionat, cu posibilitatea sa functioneze separat AC din cabina respectiv sistemul frigorific din spatiul destinat cadavrelor;
- sistemul frigorific sa mentina o temperatura corespunzatoare de cel putin 8-10 grade C inclusiv la o temperatura exterioara de cca 30 grade C;
- dotarea cu capitonaj izolant a spatiului destinat cadavrelor in vederea mentinerii conditiilor de refrigerare la temperatura mentionata, incluzand aici izolarea usilor (laterala si spate);
- protectia podelei compartimentului pentru cadavre cu material adecvat pentru izolare termica si respectiv realizarea masurilor de igienizare/dezinfectie corespunzatoare.

Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana la data de 16.11.2020, ora 12⁰⁰, de unde autoritatea contractanta va initia achizitia directa on-line.

NOTA: Publicarea prezentei invitatii are rol de informare si de publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la procedura operatorii economici deja inscrisi in catalogul electronic SEAP.

Intocmit
Ec. Ioana Gaczei

